



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine  
Konzervatorski odjel u Dubrovniku

KLASA: 612-08/18-23/1443  
URBROJ: 532-04-02-17/2-18-4

Dubrovnik, 11. lipnja 2018.

**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**  
**Zrinski trg 11**  
**10 000 ZAGREB**

**Predmet:** Konzervatorske smjernice za postavu fotonaponskih ćelija na pokrov parkirališta za potrebe Arboretuma HAZU na k.č. 207, 208/1 i 1567/2 k.o. Trsteno, te solarnih kolektora na krovu Pojate, čest. zgr. 11, dio čest. zem. 198, 200/1 i 202, sve k.o. Trsteno, stručno očitovanje, daje se

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, na temelju članka 61., stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) rješavajući zahtjev Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11 u Zagrebu, za utvrđivanje konzervatorskih smjernica za postavu fotonaponskih ćelija na pokrov parkirališta za potrebe Arboretuma HAZU na k.č. 207, 208/1 i 1567/2 k.o. Trsteno, te solarnih kolektora na krovu Pojate, čest. zgr. 11, dio čest. zem. 198, 200/1 i 202, sve k.o. Trsteno, u sklopu projekta „Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske, nakon provedenog postupka utvrđuje sljedeće:

Zemljište označeno k.č. 207, 208/1 i 1567/2 k.o. Trsteno, zaštićeno je Rješenjem o zaštiti Ladanjske cjeline obitelji Gozze i Arboretuma Trsteno (KLASA: 612-08/17-06/0163, URBROJ: 532-04-01-03-02/2-17-1, od 30. listopada 2017.) te je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z 7031.

- Za pokrov nadstrešnice parkirališta u sklopu projekta „Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline“ moguće je predvidjeti predloženi sustav s pločama dim. 365x184 mm u kojima su skriveni foto-naponski elementi.
- Smještaj „energo bloka“ manjih dimenzija i neutralnog oblikovanja moguće je planirati unutar parkinga.
- Sukladno sustavu mjera zaštite na krovu Pojate, čest. zgr. 11, dio čest. zem. 198, 200/1 i 202, sve k.o. Trsteno, nije moguće planirati postavljanje solarnih kolektora.
- Ukoliko unutar tradicijskog sustava gradnje, s pokrovom od kupe kanalice Tognana superroof, tip *Mediterraneo chiaro pastello* ili proizvoda sličnih karakteristika, postoji tehničko rješenje za korištenje solarne energije potrebno je izraditi detaljnu dokumentaciju s obrazloženjem.

- Sve pomoćne građevine trebaju biti oblikovane i građene u skladu s tradicijskim obilježjima ruralne arhitekture Dubrovačkog primorja.

U skladu sa čl. 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13) projektant treba posjedovati dopuštenje za rad na kulturnim dobrima.

Prethodno odobrenje Konzervatorski odjel u Dubrovniku izdat će temeljem zahtjeva koji će biti priključen glavni projekt s troškovnikom radova izrađen u skladu s gore utvrđenim stručnim očitovanjem.



**Pročelnica:**

**Zana Baća, prof**