


Upiti, odgovori i slike – objavljeno 17.12.2024.

Upit: Molimo naručitelja pojašnjenje stavke troškovnika 10.1.b "krpanje uz zidove na kojima je izveden torkret - širine 50 cm". Traži li se određena dimenzija parketa ili kako je predviđeno u opisu same stavke 10.1.? Molimo naručitelja da na raspolaganje stavi detalj iste.


Odgovor: Izvodi se krpanje „pasice“ od paralelno postavljenih letvica parket. Dimenzije parketa nuditi prema opisu stavke 10.1.

Slika:




Upit: Molimo naručitelja da dostavi fotografiju lustera (3 kom.) koje je potrebno restaurirati (st. 16.2.) jer isti trenutno nisu vidljivi s obzirom da su zaštićeni.

Odgovor / Slike:








Upit: Molimo naručitelja da stavi na raspolaganje slike izvornih vrata.

Odgovor / Slike:





Upit: Molimo naručitelja da stavi na raspolaganje izvedbeni projekt mobilnih pregradnih zidova: na koji način je zamišljeno pomicanje zidova, detalji izvedbe, na koji način je osigurana stabilnost zidova...

Također molimo detalje izvedbe vodilica po kojima kližu zidovi, visinu i debljinu zidova te vrstu ploče, slojeve koje je potrebno izvesti.


Prepostavka je da je za te zidove potrebna čelična konstrukcija? Molimo razrađeni detalj izvedbe pomičnih mobilnih GK zidova sa statikom i slojevima zidova i ako postoji izvedbeni projekt.

Odgovor: Radi o sustavu mobilnih panelnih pregrada koji se vješaju na vodilice koje su dio istog sustava i koje su uključene u cijenu stavke. Vodilice se dimenzioniraju prema uputama i proračunima proizvođača sustava, stoga za njih ne postoji izvedbeni projekt. Svi detalji biti će definirani u radioničkim nacrtima koje je dužan izraditi izvođač i to prema nuđenom sustavu.

Slike:



Details



Stacking Options

